JSHK

鉴定报告

Appraisal Report

江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu Hua Ke Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.

办 公 楼
安 全 性 鉴 定 报 告

NO.(2021)结鉴字第 2267 号

委 托 单 位 ： 兴化市兴东镇人民政府

鉴 定 对 象 ： 办公楼

工 程 地 址 ： 兴化市兴东镇工业集中区

查 勘 时 间 ： 2021 年 12 月 16 日

鉴 定 结 论 ：

经鉴定，办公楼结构的安全性等级为 B_{su} 级，即安全性略低于《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015 对 A_{su} 级的要求，尚不显著影响整体承载。

建 议 ：

1、对该建筑破损部位进行修复；

2、在建筑物使用过程中，未经技术鉴定，不得改变结构的布置、用途和使用环境，使用荷载不得大于验算荷载。

鉴　　定：

季晨晨

校　　对：

审　　核：

批　　准：

江苏华科建设工程质量检测有限公司

签发日期：2021 年 12 月 21 日