

建筑消防设施 检测报告

(江苏中喜达) 消检测[2022] 第 1227 号

委托单位: 兴化市陶庄镇人民政府

建筑名称: 1# 厂房、2#厂房、办公楼、门卫室

检测类别: 其他检测

检测时间: 自 2022 年 12 月 06 日至 2022 年 12 月 26 日

江苏中喜达建设工程有限公司



建筑消防设施检测报告

工程名称	1# 厂房、2#厂房、办公楼、门卫室			建设单位	泰州市三鑫源新型材料有限公司	
委托单位	兴化市陶庄镇人民政府			委托时间	2022 年 12 月 05 日	
联系人	张经理			联系电话	13382568666	
设计单位	--			设计资质	--	
施工单位	--			施工资质	--	
检测时间	自 2022 年 12 月 06 日至 2022 年 12 月 26 日			检测类别	其他检测	
检测依据	DB32/T186-2015 《建筑消防设施检测技术规范》			受理时间	2022 年 12 月 05 日	
检测工程概况	工程类别	--	使用性质	厂房	检测工程建筑面积	6138 m²
	工程地址及范围	兴化市陶庄镇工业集中区中心路 647 号。				
	《建设工程施工图设计文件审查合格书》文号			--		
	《建设工程施工图设计审核意见书》文号或《建设工程施工图设计文件备案凭证》文号			--		
建筑概况						
单体建筑名称	建筑面积 (m²)		建筑高度	层数		建筑类别
	地上	地下		地上	地下	
1#厂房	2660.52	0	9.2	1	0	戊类厂房
2#厂房	1319	0	9.2	1	0	戊类厂房
办公楼	2014	0	12.1	4	0	
门卫室	145	0	3.4	1	0	
检测结果汇总						
检测系统名称				检测结论		备注
消火栓给水系统				合 格		/
灭火器系统				合 格		/
检测结论	经核对资料和现场检测, 该工程各建筑消防设施共有 A 类不合格数 0 项, B 类不合格数 0 项, C 类不合格数 1 项。 根据 DB32/T 186-2015 《建筑消防设施检测技术规范》判定, 该工程建筑消防设施合格。					

批准: 许华

技术负责人: 鄂健

项目负责人: 戴剑静

编制: 翟建红

