

江苏伯蒙塑业有限公司 1#、2#、3#厂房项目


消防安全评估报告

江苏围宇消防检测有限公司



委托单位：江苏省兴化经济开发区管理委员会

报告完成时间：2022年12月12日



江苏伯蒙塑业有限公司 1#、2#、3#厂房项目

消防安全评估报告

编号：PG2022-1212

法定代表人：张维

技术负责人：杨平

项目负责人：田晶



其主管人员应在记录上签名。至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案。单位员工应当掌握灭火器等消防设施、器材的使用方法。掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序。演练有全面的书面记录和影像记录。消防演练结束后需必要总计，相关人员应在总计记录上签名。

(三) 应根据场所实际情况确定消防安全重点部位，并明确具体责任部门和责任人；设立了明显重点部位标识和防火标识；根据实际需要配置相应的灭火器材、装备和个人防护器材；根据实际情况制定了消防安全重点部位的事故应急处置操作程序和应急预案。

5 消防安全评估结论

经现场检查资料及评估，并根据《中华人民共和国消防救援行业标准单位消防安全评估导则》XF/T3005-2020，该生产车间一建筑基本符合要求，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部消防重点部位加强管理。