

消防安全评估结论

经现场检查资料及评估，并根据《中华人民共和国消防救援行业标准 单位消防安全评估导则》XF/T3005-2020，该项目各建筑合格，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部消防重点部位加强管理。

项目信息							
项目名称		江苏美乐肥料有限公司 11 幢建筑物消防安全评估					
项目地址		江苏省兴化经济开发区文林南路 38 号					
消防安全 责任人		顾华忠		联系电话		13852870320	
消防安全 管理人		孔祥桢		联系电话		15996095535	
管理单位		江苏美乐肥料有限公司					
维保单位		泰州市志远消防工程有限公司兴化公司					
评估结论							
分项名称		分项得分		分项权重		综合评定得分	
消防安全管理单元		30		0.4		81	
建筑防火单元		26		0.3			
消防设施单元		25		0.3			
综合得分与等级 对应关系		综合评定得分		[85, 100]	[60, 85)	[0, 60)	直接判定
		消防安全等级		I 级	II 级	III 级	II 级
消防安全等级				II 级（合格）			
编写人：马代良 项目负责人：钱 乐 技术负责人：郎 喆 							